



La Selle-en-Luitré

Registre public d'accessibilité

Salle Lancelot





Accessibilité de l'établissement



Bienvenue à la salle Lancelot - commune de La Selle-en-Luitré

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

oui

non



→ Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

oui

non

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.

Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé oui non

→ Le personnel connaît le matériel oui non

Contact : Tél.: 02 99 97 91 88 - courriel: mairielaselleenluitre@wanadoo.fr

Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

N° SIRET : 213 503 246 000 18

Adresse : Mairie - 23 Le Bourg - 35133 La Selle-en-Luitré



Certaines prestations ne sont pas accessibles



1.



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



2.



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



3.



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non

DEMANDE D'APPROBATION D'ADAP

ERP / IOP	Dates prévisionnelles des actions de mise en accessibilité		
	2015	2016	2017
Salle Lancelot	<p>Changement de trois portes avec une largeur d'au moins 0.90 m. 9 250 € H.T. (Devis Pelé)</p> <p>Bar : fabrication d'un espace surbaissé avec installation d'une tablette 3 660 € H.T. (Devis Pelé)</p>	<p>Entrée principale : création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 5% pour supprimer la marche. Evaluation à 1 000 € H.T.</p> <p>Escalier desservant l'étage : bande d'éveil de vigilance ; bande antidérapante et visuellement contrastée sur les nez de marches ; contraste visuel pour les 1^{ère} et dernière contremarches Evaluation à 1 000 € H.T.</p>	<p>Sanitaires : Réaménagement du sanitaire pour personnes handicapées : accès ; déplacement du sens des toilettes ; repositionner le distributeur de serviettes et le miroir. Evaluation à 8 000 € H.T.</p> <p>Scène : mise en place d'un élévateur ou création d'une rampe d'accès. Evaluation à 20 000 € H.T.</p>
Eglise		<p>Entrée principale: création d'une rampe avec palier de repos ; Evaluation à 1 500 € H.T.</p> <p>Accès à l'autel : installation d'une rampe ; Evaluation à 1 500 € H.T.</p> <p>Escalier latéral extérieur : bande d'éveil de vigilance ; bande antidérapante et visuellement contrastée sur les nez de marches ; contraste visuel pour les 1^{ère} et dernière contremarches Evaluation à 1 000 € H.T.</p>	
Toilettes publics au niveau des halles			<p>Mettre en place une barre de relevage, baisser un des urinoirs ; mettre en œuvre un lave-main accessible avec miroir dans le sanitaire adapté, mise en œuvre d'une signalétique adaptée. Evaluation à 2 000 € H.T.</p>

A La Selle en Luitré, le 1^{er} / 10 / 2015

Le Maire, Jean-Pierre DESHAYES